Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

ИО главного врача Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

_____Т.Н. Луценко

ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка

№ 2172/31 «15» 02 **2021 года**

по протоколу испытаний № 890.21/2/Т от 04.02.2021, выполненному аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442)

1.Основание: заявление, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 29.01.2021 № 31/632.
2.Заявитель: МУП «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района.
Юридический адрес: 352763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Чепигинская, ул. Красная, 29.
ИНН 2327014340 ОГРН 1162363050519
Фактический адрес: 352763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Чепигинская, ул. Красная, 29.
3.Наименование объекта: МУП «Чепигинское», Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Киновия, ул. Коммунаров.
4.Место отбора: распределительная сеть.
5.На соответствие:
-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
-ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из распределительной сети МУП «Чепигинское», Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Киновия, ул. Коммунаров, **не соответствуют** требованиям п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения» по цветности.

Врач по общей гигиене Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
« ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ »
Аттестат аккредитации: №РОСС RU.0001.512442
Адрес:352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Коммунальная, дом 3, литер А, тел/факс: 5-83-45

Утверждаю:
И.о. главного врача, руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 890.21/2/Т от «4» февраля 2021г.

Заказчик: МУП «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Красная, 29

Наименование объекта, адрес, где производился отбор проб: МУП «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский край, Брюховецкий район, хутор Киновия, ул. Коммунаров

Объект исследования: проба № 890.21/2/Т –вода питьевая, распределительная сеть

Дата отбора проб: 03.02.2021г.

Дата доставки проб: 03.02.2021г.

Проба отобрана: Бережная О.А.

Количество: 1проба х 3,0л.

Основание для проведения испытаний: заявление от 03.02.2021 года, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20^0 С ,балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^0 С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус ,балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	68,8±6,9	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм^3	не более 1,5	менее 0,5	ГОСТ Р 57164-2016

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание.

Дата начала испытаний: 03.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 03.02.2021г.

Проводившие испытания: Осташко М.И., Ледовская Е.Ю